

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 4/_____**

район Астана
Место составления

26.02.2024 г.
Время 17:19

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Актобе Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 4 от 06.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
НАГИМОВ АЗАМАТ УРАЗГАЛИЙҰЛЫ - Начальник
ИМАНГАЗИН ДАНАРБЕК ТЮЛЕГЕНОВИЧ - Начальник ОЧС района Астана
ДЖАСАМБАЕВ АЗАМАТ БОЛАТҰЛЫ - Главный специалист
ИЛЕУОВ ИСЛАМ ЕРБОЛУЛЫ - Главный специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №19" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:
Средняя школа №19, Актюбинская область, г.Актобе, Астана (Актобе), Есет-Батыра (улица), 101А.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 16.02.2024 - 26.02.2024


6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены на момент проведения профилактического контроля в отношении Средней школы №19 были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Средняя школа №19

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Порошковые огнетушители, размещенные в коридоре 3-го этажа и тренерской, находятся в неисправном состоянии в виду отсутствия в них соответствующего давления, пломбы и чеки. Пункт 18 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Допускается использование светильников без защитного плафона, предусмотренного	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	их конструкцией, в кабинетах №307, №213, в кабинете хореографии, а также в коридоре столовой возле общепитового помещения. Подпункт 2 пункта 86 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	Допускается монтаж электроустановочных изделий (розеток и выключателей) на горючем основании в общепитовом помещении и кассовой зоне столовой. Пункт 79 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Соединение жил электрических проводов в распределительной коробке помещения электрического щита осуществлено методом скрутки без сварки, пайки опрессовки или специальных зажимов. Пункт 80 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«26» 02 2024 г.



«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ
БІЛІМБӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІНІҢ «№ 19 ОРТА
МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19»
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АҚТӨБЕ»

030019, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Есет - батыр
көшесі, 101 А, тел: 8/7132/44-90-35,
e-mail: aktosh19@mail.ru,
БИН 050240003535

030019, Республика Казахстан,
г. Ақтөбе, район Астана, ул. Есет - батыра
101 А тел: 8/7132/44-90-35,
e-mail: aktosh19@mail.ru,
БИН 050240003535

20 24 жылы 12.04 № 109

№ 109 от 12.04 20 24 год

Ақтөбе облысы

Төтенше жағдайлар

департаментінің бастығы

Н.С. Жүнісовке

Ақтөбе қаласы прокуратурасының 01.04.2024 жылғы № 2-03-24-01863
зандылықты бұзулуын жою туралы «Ақтөбе қаласының білім бөлімі» ММ «№ 19 Орта
Мектеп» КММ-сі әкімшілігі төмендегідей мәліметтер ұсынады:

1) Фотоотчет (ббет).

«№ 19 ОМ» КММ-сінің директоры:



Ж.М. Шабаров

Орындаған: Оразова А.А.

Тел: 8(7132)449035, 87775862650





КАБИНЕТ 307



КАБИНЕТ 213



ХОРЕОГРАФИЯ



СТОЛОВАЯ КАССОВАЯ ЗОНА



СКЛАД СТОЛОВАЯ




КОРИДОР СТОЛОВАЯ



ПОДВАЛ СКРУТКА



ПОДВАЛ СКРУТКА ЗАКРЫТАЯ



**«№19 орта мектебі» КММ
директоры
Ж.М. Шабаровқа**

*Сіздің 2024 жылғы 24 қыркүйектегі
№295 шығ.*

Ақтөбе қаласының Төтенше жағдайлар басқармасы 2021-2024 жылдар аралығында өрт қауіпсіздігі саласында ақшалай айыппұл салынбағаны туралы хабарлайды.

Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 13-тарауына сәйкес қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, сіз оған Жоғары тұрған органға (Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі, 81 «А» мекенжайы бойынша орналасқан) немесе сотқа шағымдануға құқығыңыз бар.

**Бастық
азаматтық қорғау подполковнигі**

А.Нагимов

*Орын.Д.Досжанова
Тел.70-38-28*